
LEGENDA IS:
g25PE - ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU PŁYNNEGO De25PE HD SDR11
G - ZEWN. SKRZYNKA GAZOWA NA RED. GAZU IIst
PG - PODZIEMNY ZBIORNIK NA GAZ PŁYNNY POJEMNOŚĆ=2700l, np. FIRMY GASPOL
wo200 - ISTN. SIEĆ WODY DN200
wDN90 - PROJ. PRZYŁĄCZE WODY DN90PE
NR/Zw - PROJ. WŁĄCZENIE NA NASADĘ RUROWO-KOŁNIERZOWĄ Z OBEJMĄ I ZASUWĄ NWZ DN200/80
SW - PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA dn1200
HP - PROJ. HYDRANT PPOŻ dn80mm, nadziemny
Hi - ISTN. HYDRANT PPOŻ dn80mm, nadziemny
PG - PROJ. ZBIORNIK GAZU PŁYNNEGO PODZIEMNY o poj.=2,70m3
ks200 - ISTN. SIEĆ KAN. SANIT. DN200PVC
Si - ISTN. STUDNIA REWIZYJNA dn1200bet (miejsce włączenia do sieci ks)
ksDN200PVC - PROJ. PRZYŁ. KAN. SANIT. DN200PVC
s1-s4 - PROJ. STUDZIENKI INSPEKCYJNE dn425PP
S1,S3 - PROJ. STUDNIE REWIZYJNE dn1200bet
SEP - PROJ. SEPARATOR KOALESCENCYJNY Z OSADNIKIEM, przepływ 3,0l/s
S3 - PROJ. STUDNIA POBORU PRUBEK dn1200bet
ZC - PROJ. ZBIORNIK WODY CYRKULACYJNEJ DN1500
kd200 - ISTN. SIEĆ KAN. DESZCZ. DN200
Ddi - ISTN. STUDNIA REWIZYJNA dn1200bet (miejsce włączenia do sieci kd)
kdDN200PVC - PROJ. PRZYŁ. KAN. DESZCZ. DN200PVC
D1 - PROJ. STUDNIA REWIZYJNA dn600PP
d1-d6 - PROJ. STUDZIENKI INSPEKCYJNE dn425PP
Wp1-Wp4 - PROJ. WPUSTY DESZCZOWE z osadnikiem
Rd1-Rd2 - PROJ. PIONY DESZCZOWE SPUSTOWE
K1,K2 - KOMORY PRZEWIERTOWE do likwidacji po wykonaniu przewiertów
- RURA PRZEWIERTOWA L= 12,7m, dn139,7x4,5mm pozostanie jako rura ochronna
LEGENDA IE:
ZASILANIE / W RURZE AROT 75/:
- WLZ YKYzo 5X16mm2
- ODKURZACZ YKY zo 5X4mm2
- IST.ZŁACZE /własność TD SA/
- WYŁĄCZNIK PPOŻ.
LEGENDA
- PROJ. BUDYNEK USŁUGOWY MYJNI - I ETAP z KOTŁEM 80kW
- PROJ. BUDYNEK HANDLOWY - II ETAP
PG - ZBIORNIK PODZIEMNY NA GAZ 3m3
- PROJ. TEREN UTWARDZONY I ETAP
- PROJ. TEREN UTWARDZONY II ETAP
- GRANICA DZIAŁKI - DZ. 18/3
- GRANICA I ETAPU INWESTYCJI - MYJNIA I II ETAPU - BUD USŁUGOWY
- GRANICA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
1.U 5.KD-Z - TEREMY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU W MPZP
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- SĄSIEDZTWO LINI KOLEJOWYCH (- ODSTĘPSTWO DO 4 M)
- BOKS ŚMIETNIKOWY
- 2 miejsca parkingowe
- GRANICA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
Hi - ISTNIEJĄCY HYDRANT PPOŻ dn80mm (podziemny)
- PROJ. WJAZD
- ODKURZACZ
- PROJ. ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY
- MIEJSCA PARKINGOWE 5X2m i 6x2,5m
- MIEJSCA PARKINGOWE 5X3,6m dla niepełnosprawnych
UWAGA"
Na odcinku "A-B" (długości ok 4,50m) istn. przewód kan. sanit tłoczny DN150 należy podnieść o ok. 20cm
- Nieprzekraczalna linia zabudowy
- Linia rozdzielająca tereny o różnym przeznaczeniu
5.KD-Z - Oznacznie przeznaczenia terenu z MPZP
etap II
etap I
PROJEKTOWANY ZJAZD
BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY
POW. ZABUDOWY=379,40m²
Proj. MYJNIA
z KOTŁEM 85kW
0.00=235.20
0.00=235.20
Henryka Brodatego
Kazimierza Odnowiciela
Kazimierza Odnowiciela
Hippoz
Hippoz
GS SKRAWSKO TOBI KULEJEWSKI
istn. kanalizacja teletechniczna
istn. kanalizacja sanitarna
Proj. przył. ks wg odrębnego opracowania
KOLIZJA z siecią co2x250
234.20-teren
232.85-góra kupiny h=1.35m
231.97-dno kupiny h=2.23m
NR DN200/dn80
234.27
232.35
h=1.92m
Wp1 235.10 233.96 h=1.20m
Wp2 235.10 233.90 h=1.20m
Wp3 235.10 233.75 h=1.45m
Wp4 235.10 233.70 h=1.20m
S1 234.65 233.05 h=1.65m
S2 233.20 232.04 h=1.36m
S3 235.10 233.50 h=1.83m
D1 234.65 233.18 h=1.47m
Ddi 234.55 233.11 h=1.44m
Si 234.24 232.14 h=2.14m
Di1 234.22 232.67 h=1.55m
d1 235.15 233.56 h=1.50m
d2 235.15 233.56 h=1.36m
d3 235.10 233.53 h=1.64m
d4 235.10 233.55 h=1.66m
d5 235.10 233.60 h=1.64m
d6 235.10 233.66 h=1.66m
k1 234.18 234.00 h=0.18m
k2 234.18 234.00 h=0.18m
k3 234.18 234.00 h=0.18m
k4 234.18 234.00 h=0.18m
ks dno=233.65 kd gora=233.66 kd dno=233.40
kd200 0.5% 234.55 234.70 234.84 234.74 234.63 234.65 234.76 234.65 234.75 234.71 234.85 234.77 234.68 234.22 235.42 235.2 234.59 234.46 234.24 234.21 234.95 234.7 235.0 234.9 234.02 234.15 234.17 234.27 234.24 234.22 234.03 234.07 234.15 234.14 234.31 234.09 234.0 234.1 234.3 234.4 234.5 234.6 234.8 234.9 235.0 235.1 235.2 235.3 235.4 235.5 235.6 235.7 235.8 235.9 236.0 236.1 236.2 236.3 236.4 236.5 236.6 236.7 236.8 236.9 237.0 237.1 237.2 237.3 237.4 237.5 237.6 237.7 237.8 237.9 238.0 238.1 238.2 238.3 238.4 238.5 238.6 238.7